

1 DIAGRAMA UNIFILAR QM1
SEM ESCALA



2 DIAGRAMA UNIFILAR QD CONDOMÍNIO
SEM ESCALA

LEGENDA

Notas:
- Os eletrodutos serão de PVC flexível variando de 3/4" a 4", conforme projeto.
- Os condutores serão de cobre 450/750 V (70°C) - NBR-NM 247-3.
- Os condutores serão cabos unipolares (cobre) e terão isolação PVC (70°C) V (70°C), com as bitolas, em mm2, como indicadas em projeto.
- O ramal de ligação terá isolação PVC-450/750V (70°C) - 70mm2.
- Os barramentos serão constituídos de cobre eletrolítico nú, de 15x3 mm na QM e QD's.
- O barramento terá corrente admissível igual ou maior que a sua espessura, sendo o ideal para 4 barras espaçamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra mínima por fase deverá ser de 15 x 2 mm.

Nº	REVISÃO	DATA
A	Emissão Inicial - rhasambiental	AGO/2017

rhasambiental
Rua Virgílio Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - São José - Santa Catarina
CEP 88117-192 CNPJ - 12.977.077/0001-46
Tel/Fax - (0XXX) - 3246-7938 e-mail - rhas@rhasambiental.com.br
www.rhasambiental.com.br

CONTRATANTE(S)
CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ: 08.361.113/0001-07

PROJETO	DESENHO
ENGº. ADAM GIROTTO	ADAM GIROTTO
ESCALA	DATA
INDICADA	10/08/17
ARQUIVO	
EDI-ESTADO	
EXEC	

PROPRIETÁRIO: CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
REFERÊNCIA: PROJETO ELÉTRICO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
LOCALIDADE - MUNICÍPIO: RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO DE ENGENHARIA
PROJETO ELÉTRICO
DIAGRAMAS UNIFILARES QM1 E QD CONDOMÍNIO

RESP. TÉCNICO	CONTRATANTE	FOLHA Nº	PRANCHA Nº
Engº. Adam Girotto - CREA 074511-2	Cadema Construções e Incorporações Ltda CNPJ: 08.361.113/0001-07	EDI-INS-ELE-0140-A	14/22