



1 PLANTA BAIXA PVTO TIPO 1
ESCALA 1:50

NOTA:
EM ALGUNS APARTAMENTOS AS CHAMINÉS DOS AQUECEDORES FICAM ENTRE 25 E 30 CM ACIMA DAS JANELAS DOS BANHEIROS, QUE SÃO LOCAIS DE CURTA DURAÇÃO, CONFORME NORMA DOS BOMBEIROS AS CHAMINÉS DEVEM FICAR A NO MÍNIMO 40 CM DAS JANELAS DE LOCAIS DE LONGA DURAÇÃO E 80 CM CASO FIQUEM ABAIXO DAS JANELAS. NÃO SE REFERINDO EM RELAÇÃO A LOCAIS DE CURTA DURAÇÃO, DESTA FORMA, PELO ESPAÇO RESTRITO, NÃO PODENDO TER UM DISTÂNCIAMENTO MAIOR AS CHAMINÉS FICAR NA POSIÇÃO SUPRACITADA EM RELAÇÃO AS JANELAS DOS BANHEIROS.



2 PLANTA BAIXA PVTO TIPO 2
ESCALA 1:50

LEGENDA	
(TA)	TERMINAL AEREO, H= 0,50 m
(DPR)	DESCIDA DO PARA RAIOS ESTRUTURAL
C.C.	CABO DE COBRE NU # 35mm ²
F4	FOGÃO RESIDENCIAL COM QUATRO QUEIMADORES E 01 FORNO CONSUMO DE GLP = 117 KCal/Min
(LX)	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
(H)	HIDRANTE C/ ABRIGO P/ MANGUEIRA
(SA)	COLUNA DE AGUA PARA INCÊNDIO
(TUB)	TUBULAÇÃO DE GÁS - PELO PISO
(ABR)	ABRIGO PARA CONJUNTO DE CONTROLE E MANOBRA
(GLP)	ABRIGO PARA MEDIDORES DE GLP - VER DETALHE
(GLP)	COLUNA DE GLP COM DIÂMETRO VARIÁVEL (VER ESQUEMA VERTICAL)
(V)	VENTILAÇÃO PERMANENTE PARA ÁREAS DE USO DE GÁS
(PA)	PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
(SAIDA)	LUMINARIA COM SETA E INSCRIÇÃO DE SAÍDA - BLOCO AUTÔNOMO
(R)	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO - 1/4 DE VOLTA INSTALADO A 60 CM DO P. ACABADO
(P)	PAREDE RESISTENTE AO FOGO POR 2 (DUAS) HORAS
(CA)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (VER DETALHES)
(P)	PLACA INDICATIVA DO NÚMERO DO ANDAR
(S)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (POS ABC) - 4kg CAP. 2A:10B:C - SEM SINALIZAÇÃO
(S)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (POS ABC) - 4kg CAP. 2A:10B:C - COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
(S)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (POS ABC) - 4kg CAP. 2A:10B:C - COM SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE
(S)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC - (POS BC) - 4kg CAP. 10B:C - COM NICHOS DE PROTEÇÃO
(S)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC - (POS ABC) - 4kg CAP. 2A:10B:C - COM NICHOS DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE

Nº	REVISÃO	DATA
A	Emissão Inicial - Rhas Engenharia	AGO/2017
B	2ª Emissão - Retorno da 1ª Análise	JUN/2018
C	3ª Emissão - Retorno da 2ª Análise	JUN/2018
D	4ª Emissão - Retorno da 3ª Análise	AGO/2018
E	5ª Emissão Rhas Engenharia - Alteração de Projeto	JAN/2020
F	6ª Emissão Rhas Engenharia - At. Projeto - Retorno 2ª Análise	MAI/2020

PROPRIETÁRIO CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
SÍTIUS PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
LOCALIDADE - MUNICÍPIO RUA ALLAN KARDEC, AGRÔNOMICA - Fpolis/SC
 PROJETO DE ENGENHARIA
PLANTA BAIXO PVTO TIPO 1
PLANTA BAIXA PVTO TIPO 2

PROJETO ENGR. ADAM GIOTTO DATA MA/2020 DESENHO BRUNA PETRY FICHA 011 INDICADA
PROJETO ENGR. ADAM GIOTTO DATA MA/2020 DESENHO BRUNA PETRY FICHA 011 INDICADA

PRONOME CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 09.381.113/0001-97
PRONOME CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 09.381.113/0001-97

PRONOME ENGR. ADAM GIOTTO - CREA/SC 074.511-2
PRONOME Eng. Adam Giotto - CREA/SC 074.511-2

PRONOME EDI-INS-PREV-0030-F
PRONOME EDI-INS-PREV-0030-F

PRONOME 03/06
PRONOME 03/06